

ACCESSIBILITE : AGENDA D'ACCESSIBILITE 2016 - 2018 - LE SUIVI DES ACTIONS ET TRAVAUX REALISES au 24 MARS 2022.

BATIMENT			SUIVI Ad'Ap			Ascenseur	Sanitaire PMR
Désignation	Adresse		ACTIONS A MENER (Base AdAp approuvé en Janvier 2016 par arrêté du 19 janvier 2016)	ACTIONS REALISEES	ACTIONS RESTANTES A FAIRE		
1	filtres	filtres					
2	Primaire 01 - Primaire Pasteur	25 RUE PASTEUR	1. Amélioration de la signalétique, 2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école primaire Pasteur et de la maternelle Pasteur, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école primaire Pasteur et de la maternelle Pasteur, 4. Création d'un sanitaire pour personne à mobilité réduite et d'une douche de plain-pied dans les sanitaires des préau ouvert.	1. Amélioration de la signalétique, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	Crée	OUI
3	Maternelle 02 - Maternelle Pasteur	25 RUE PASTEUR	1. Amélioration de la signalétique, 2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école primaire Pasteur et de la maternelle Pasteur, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école primaire Pasteur et de la maternelle Pasteur, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Amélioration de la signalétique,	Crée	OUI (RDC) NON (R+1)
4	Maternelle 03 - Maternelle du centre et restaurant scolaire*	12 RUE F. parking	Le rez- de chaussée et le restaurant scolaire de l'école actuelle permettent d'accueillir des enfants à mobilité réduite. Projet de démolition et de reconstruction en cour.	Le rez- de chaussée et le restaurant scolaire de l'école actuelle permettent d'accueillir des enfants à mobilité réduite. Projet de démolition et de reconstruction en cour.	1. Création d'un sanitaire aménagé pour les personnes à mobilité réduite à la place du WC de la garderie, Le rez- de chaussée et le restaurant scolaire de l'école actuelle permettent d'accueillir des enfants à mobilité réduite. Projet de démolition et de reconstruction en cour.	Prévoir la création d'un ascenseur (1 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	NON
5	Maternelle 04 - Maternelle Kergomard	19 RUE DE LA MONTAGNE	1. Création d'un sanitaire aménagé pour les personnes à mobilité réduite à la place du WC de la garderie, 2. Sécurisation des marches des escaliers extérieurs côté parking et garderie : (BEV, antidérapant, contraste... etc.) 3. Amélioration de la signalétique, 4. Rendre accessibles les espaces de jeux extérieurs, 5. Rabaisser la sonnette du côté du portail d'accès au bâtiment, 6. Mettre aux normes la rampe d'accès au bâtiment (création d'un palier de repos ...) 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Création d'un sanitaire aménagé pour les personnes à mobilité réduite à la place du WC de la garderie, 4. Rendre accessibles les espaces de jeux extérieurs, 5. Rabaisser la sonnette du côté du portail d'accès au bâtiment,	2. Sécurisation des marches des escaliers extérieurs côté parking et garderie : (BEV, antidérapant, contraste... etc.) 3. Amélioration de la signalétique, 6. Mettre aux normes la rampe d'accès au bâtiment (création d'un palier de repos ...) 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	Sanitaire PMR crée
6	Primaire 05 - Primaire Pierre et Marie Curie	19 RUE DE LA MONTAGNE	1. Amélioration de la signalétique, 2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Sécurisation des marches des escaliers de l'école, 3. Installation de Flash lumineux, dans les sanitaires de l'école primaire Pasteur, pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Amélioration de la signalétique,	Crée	OUI
7	Administration 06 - Ancienne perception/service sport et jeunesse	19 RUE FRANCOIS MOUTHON	1. Amélioration de la signalétique.	1. Amélioration de la signalétique.		Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	OUI
8	Bât. CULTURELS 07 - Médiathèque Albert Camus	6/8 RUE O. BEAUREGARD	1. Mise en conformité de la banque d'accueil (rendre la banque d'accueil utilisable en position assis (à faire en interne), 2. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 3. Mise en place de la signalétique (pictogramme « S3A symbole d'Accueil, d'Accompagnement et d'Accessibilité dans les établissements recevant du public suivants :	1. Mise en conformité de la banque d'accueil (rendre la banque d'accueil utilisable en position assis (à faire en interne),	SO	OUI
9	Maternelle 08 - Maternelle Les Saules	84 RUE DE GRAVIGNY	1. Rampe d'accès au bâtiment à rendre conforme (agrandir la largeur, création d'un palier de repos ... etc.) 2. Création d'un sanitaire adapté et d'une douche à l'italienne à la place du sanitaire adulte et de la douche existants, 3. Amélioration de la signalétique, 4. Sécurisation des marches d'accès aux aménagements extérieurs (bac à sable, accès au centre de Loisirs les Albatros, pose de BEV et de main courante).	1. Rampe d'accès au bâtiment à rendre conforme (agrandir la largeur, création d'un palier de repos ... etc.) 2. Création d'un sanitaire adapté et d'une douche à l'italienne à la place du sanitaire adulte et de la douche existants, 4. Sécurisation des marches d'accès aux aménagements extérieurs (bac à sable, accès au centre de Loisirs les Albatros, pose de BEV et de main courante).	3. Amélioration de la signalétique,	SO	Sanitaire PMR crée
10	Centre de Loisirs/Jeunesse 09 - Centre de loisirs Les Albatros	84 RUE DE GRAVIGNY	1. Création d'un sanitaire adapté, 2. Sécurisation des marches d'accès aux aménagements extérieurs (bac à sable, accès au albatros (Escalier, BEV, MC) 3. Amélioration de la signalétique, 4. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Sécurisation des marches d'accès aux aménagements extérieurs (bac à sable, accès au albatros (Escalier, BEV, MC)	1. Création d'un sanitaire adapté, 3. Amélioration de la signalétique, 4. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	NON
11	Maternelle 10 - Maternelle Les Roseaux et restaurant scolaire	84 RUE DE GRAVIGNY	1. Reprendre le seuil d'entrée principale, 2. Remplacer la grille devant la porte principale, 3. Aménagement d'un sanitaire adapté, 4. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Reprendre le seuil d'entrée principale, 2. Remplacer la grille devant la porte principale, 3. Aménagement d'un sanitaire adapté, 4. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.		SO	Sanitaire PMR crée
12	Primaire 11 - Primaire Jean de la Fontaine et restaurant scolaire*	84 RUE DE GRAVIGNY	1. Création d'un sanitaire PMR au RDC, 2. Amélioration de la signalétique (Pictogrammes, ...etc.) 3. Sécurisation des marches dans l'ensemble des cages d'escalier (pose de main courante des deux côtés, d'une bande d'éveil et de vigilance et contraste de la première et la dernière marche) 4. Création d'un sanitaire PMR dans le réfectoire.	1. Création d'un sanitaire PMR au RDC, 3. Sécurisation des marches dans l'ensemble des cages d'escalier (pose de main courante des deux côtés, d'une bande d'éveil et de vigilance et contraste de la première et la dernière marche) 4. Création d'un sanitaire PMR dans le réfectoire (voir possibilité d'orienter vers le sanitaire PMR crée côté Classes/signalétique). 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 6. Remplacement des portes existantes des deux préaux par des portes à 2 vantaux dont 1 vantail ≥ 0,90 m.	2. Amélioration de la signalétique (Pictogrammes, ...etc.) 4. Création d'un sanitaire PMR dans le réfectoire.	Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	Sanitaire PMR crée
13	Centre de Loisirs/Jeunesse 12 - Centre de loisirs Petit Prince et dortoir	21 RUE F. MOUTHON	1. Remplacer la porte principale par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm (PU 80cm) 2. Sécurisation des escaliers et rampe d'accès au bâtiment (pose de MC et de BEV, antidérapant, contraste...) 3. Sécurisation des escaliers intérieurs (pose de BEV + MC + contraste des contres marches ...) 4. Amélioration de la signalétique 5. Verrière réfectoire à signaler. 6. Voir possibilité pour la création d'un WC PMR dans le dortoir, à défaut balisage à prévoir vers celui de l'accueil. 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Remplacer la porte principale par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm (PU 80cm) 2. Sécurisation des escaliers et rampe d'accès au bâtiment (pose de MC et de BEV, antidérapant, contraste...) 3. Sécurisation des escaliers intérieurs (pose de BEV + MC + contraste des contres marches ...) FAIT il reste la pose d'une Main courante, 8. Sécurisation des escaliers et rampe d'accès au centre de Loisir Le Petit Prince	4. Amélioration de la signalétique 5. Verrière réfectoire à signaler. 6. Voir possibilité pour la création d'un WC PMR dans le dortoir, à défaut balisage à prévoir vers celui de l'accueil. 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	OUI (CL) NON (dortoir)
14	Maternelle 13 - Maternelle du Château	AVENUE DE CARLET	1. Création d'un sanitaire adapté à la place des deux sanitaires adultes du préau. 2. Création d'un sanitaire adapté dans chaque sanitaire fille et garçon du préau. 3. Sécurisation des escaliers (mise en place d'une bande d'éveil de la vigilance(BEV) contrastée ...). 4. Amélioration de la signalétique.	1. Création d'un sanitaire adapté coté entrée principale. 5. Remplacement de la porte d'accès aux toilettes côté cour par une porte à 2 vantaux dont 1 vantail ≥ 0,90 m. Le point 2 & 3 concerne la primaire,	4. Amélioration de la signalétique.	SO	OUI NON (dans la garderie)
15	Primaire 14 - Primaire du Château*	AVENUE DE CARLET	1. Création d'un sanitaire adapté à la place des deux sanitaires adultes du préau. ou revoir la signalétique pour signaler les 2 sanitaires adaptés qui se situent coté salles de cours, 2. Création d'un sanitaire adapté dans chaque sanitaire fille et garçon du préau ou revoir la signalétique pour signaler les 2 sanitaires adaptés qui se situent coté salles de cours. 3. Sécurisation des escaliers (mise en place d'une bande d'éveil de la vigilance(BEV) contrastée ...). 4. Amélioration de la signalétique.	3. Sécurisation des escaliers (mise en place d'une bande d'éveil de la vigilance(BEV) contrastée ...). 5. Extension de l'école avec la création d'une nouvelle salle BCD accessible PMR. 6. Alarme incendie : mise en place d'un Flash lumineux destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte des différentes situations de handicap. 7. création d'un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite coté salles de cours,	1. Création d'un sanitaire adapté à la place des deux sanitaires adultes du préau. ou revoir la signalétique pour signaler les 2 sanitaires adaptés qui se situent coté salles de cours, 2. Création d'un sanitaire adapté dans chaque sanitaire fille et garçon du préau ou revoir la signalétique pour signaler les 2 sanitaires adaptés qui se situent coté salles de cours.. 4. Amélioration de la signalétique.	Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	OUI (RDC) NON (étage)

ACCESSIBILITE : AGENDA D'ACCESSIBILITE 2016 - 2018 - LE SUIVI DES ACTIONS ET TRAVAUX REALISES au 24 MARS 2022.

BATIMENT			SUIVI Ad'Ap			Ascenseur	Sanitaire PMR
Désignation	Adresse	ACTIONS A MENER (Base AdAp approuvé en Janvier 2016 par arrêté du 19 janvier 2016)	ACTIONS REALISEES	ACTIONS RESTANTES A FAIRE			
16	Centre de Loisirs/Jeunesse 15 - Maison des adolescents	AVENUE DE CARLET	1. Reprendre le seuil devant le portillon (ressaut de 4 cm) 2. Remplacer les portes à 2 vantaux d'accès au Hangar (Portes du SAS entre les deux bâtiments) par une porte tiercée avec 1 vantail de 90cm. (Bâtiment démolit) 3. Amélioration de la signalétique. 4. Remplacer le lavabo dans les sanitaires du Hangar. (Bâtiment démolit)	1. Reprendre le seuil devant le portillon (ressaut de 4 cm) 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 6. Création d'un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite à la maison des adolescents	3. Amélioration de la signalétique.	SO	Sanitaire PMR créée
17	Centre de Loisirs/Jeunesse 16 - Centre de loisirs Les Temps Modernes	AVENUE DE CARLET	1. création d'un ascenseur. 2. Reprendre le seuil devant le portillon (ressaut de 4 cm) 3. Sécurisation des marches d'accès aux étages. 4. Amélioration de la signalétique.	1. création d'un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite. 2. Reprendre le seuil devant le portillon (ressaut de 4 cm) 3. Sécurisation des marches d'accès aux étages, 5. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite coté "Espace Jeunes" 6. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 7. Installation de Flash lumineux dans la cabine d'enregistrement.	4. Amélioration de la signalétique.	1. création d'un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite.	Sanitaire PMR créée
18	Primaire 17 - Restaurant scolaire du Château	AVENUE DE CARLET	1. Création d'un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite. 2. Remplacement de la porte d'accès au bâtiment (en haut de la rampe) par une porte tiercée avec 1 vantail de 90 cm. 3. Sécurisation des escaliers extérieurs d'accès aux sanitaires. 4. Amélioration de la signalétique. 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	3. Sécurisation des escaliers extérieurs d'accès aux sanitaires. 6. Création d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite	1. Création d'un sanitaire adapté aux personnes à mobilité réduite. 2. Remplacement de la porte d'accès au bâtiment (en haut de la rampe) par une porte tiercée avec 1 vantail de 90 cm. 4. Amélioration de la signalétique. 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	NON
19	Centre de vacances (SAVOIE) 18 - Le Montcel - Centre de vacances Les Platanes et bâtiment annexe*	LE MONTCEL (SAVOIE)	1. Création d'une rampe d'accès conforme le long de la façade, 2. Sécurisation des marches des escaliers extérieurs, 3. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs, 4. Remplacer la porte extérieure d'accès au bâtiment principal par une porte avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 5. Remplacer la porte du hall d'entrée par une porte tiercée avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 6. Création d'un sanitaire et douche adaptés aux personnes à mobilité réduite, 7. Remplacement des portes intérieures par des portes tiercées avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 8. Pose d'un paillason conforme, 9. Rendre accessible les accès aux deux chambres d'isolement, 10. Création d'une rampe d'accès conforme pour accéder au bâtiment annexe, 11. Sécurisation des escaliers extérieurs d'accès au bâtiment annexe, 12. Amélioration de la signalétique.	13. Aménagement de l'infirmier pour accueillir un enfant à mobilité réduite au centre de vacances du MONTCEL	1. Création d'une rampe d'accès conforme le long de la façade, 2. Sécurisation des marches des escaliers extérieurs, 3. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs, 4. Remplacer la porte extérieure d'accès au bâtiment principal par une porte avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 5. Remplacer la porte du hall d'entrée par une porte tiercée avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 6. Création d'un sanitaire et douche adaptés aux personnes à mobilité réduite, 7. Remplacement des portes intérieures par des portes tiercées avec un vantail de 90 cm d'épaisseur, 8. Pose d'un paillason conforme, 9. Rendre accessible les accès aux deux chambres d'isolement, 10. Création d'une rampe d'accès conforme pour accéder au bâtiment annexe, 11. Sécurisation des escaliers extérieurs d'accès au bâtiment annexe, 12. Amélioration de la signalétique.	Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	NON
20	Centre de vacances (SAVOIE) 19 - Le Revard - Chalet*	LE MONTCEL (SAVOIE)	1. Pose de main courante adaptée, 2. Sécurisation des marches des escaliers (contremarches de la première et la dernière marche contrastées, contraste visuel et tactile par bande de vigilance) 3. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 4. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au 2eme étage.	3. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 4. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au 2eme étage.	1. Pose de main courante adaptée, 2. Sécurisation des marches des escaliers (contremarches de la première et la dernière marche contrastées, contraste visuel et tactile par bande de vigilance)	SO	OUI
21	Petite enfance 20 - Crèche familiale	12 RUE F. MOUTHON	1. Création d'une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite. 2. Mise en conformité de la rampe d'accès (pente, bordure, pose de main courante... etc.) 3. Création d'un sanitaire adapté, 4. Amélioration de la signalétique. 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Création d'une place de stationnement adaptée aux personnes à mobilité réduite.	2. Mise en conformité de la rampe d'accès (pente, bordure, pose de main courante... etc.) 3. Création d'un sanitaire adapté, 4. Amélioration de la signalétique. 5. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	NON
22	Petite enfance 21 - Crèche multi-accueil Mazarin*	57 AVENUE MAZARIN	La ville n'est pas propriétaire du bâtiment. La Crèche multi-accueil Mazarin, située dans un périmètre monument historique, est partiellement accessible. Le rez de chaussée de la crèche comprend 3 salles d'activités et un dortoir qui peuvent accueillir des enfants à mobilité réduite.	1. Mise en place de flashes lumineux destinés à rendre l'alarme perceptible aux malentendants à la Ludothèque, La ville n'est pas propriétaire du bâtiment. La Crèche multi-accueil Mazarin, située dans un périmètre monument historique, est partiellement accessible. Le rez de chaussée de la crèche comprend 3 salles d'activités et un dortoir qui peuvent accueillir des enfants à mobilité réduite.	Prévoir la création d'un ascenseur (1 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	NON	
23	Petite enfance 22 - PMI et centre de planification	6/8 RUE O. BEAUREGARD	Le bâtiment est fermé au public lors de la rédaction de l'AdAp.	La PMI a réintégré les locaux après des travaux suite à incendie.	SO	NON	
24	Petite enfance 23 - Maison de la petite enfance	4 RUE DES TILLEULS	1. Amélioration de la signalétique (Pictogrammes, ... etc.) 2. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.		1. Amélioration de la signalétique (Pictogrammes, ... etc.) 2. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	OUI
25	Divers 24 - Foyer et restaurant du 3ème âge	6 RUE DE L'ECOLE	1. Sécurisation des deux escaliers extérieurs existants, 2. Remplacement de la porte d'accès aux sanitaires, du foyer des anciens, par une porte avec 1 vantail à 90 cm de large, 3. Mise en conformité du sanitaire côté foyer des anciens, 4. Mise en conformité du sanitaire côté restaurant, 5. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 6. Remplacement de la porte d'accès au foyer des anciens par une porte avec 1 vantail à 90cm de large, 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	8. Mise en accessibilité du Foyer : Création d'une rampe d'accès	1. Sécurisation des deux escaliers extérieurs existants, 2. Remplacement de la porte d'accès aux sanitaires, du foyer des anciens, par une porte avec 1 vantail à 90 cm de large, 3. Mise en conformité du sanitaire côté foyer des anciens, 4. Mise en conformité du sanitaire côté restaurant, 5. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 6. Remplacement de la porte d'accès au foyer des anciens par une porte avec 1 vantail à 90cm de large, 7. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	OUI
26	Bât. CULTURELS 25 - Conservatoire - Auditorium*	PLACE DU 8 MAI 1945	1. Mise en conformité de la rampe et de l'escalier d'accès au parc de l'HDV (côté parking de l'église) 2. Remplacement de la porte d'entrée principale par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm, 3. Remplacement du tapis brosse, en fibre de coco, existant par un tapis de sol conforme, 4. Sécurisation des escaliers intérieur et extérieur existants (MC, BEV, ... etc.), 5. Remplacement de la porte d'accès à l'auditorium par une porte tiercée avec un vantail de largeur mini de 90cm, 6. Remplacement de la porte d'accès à la salle de danse par une porte tiercée avec un vantail de largeur mini de 90cm, 7. Réaménagement du sas d'accès à la salle de danse pour les personnes à mobilité réduite, 8. Création d'une rampe conforme (type rampe à tiroir) pour accéder à la salle de danse, 9. Création d'un sanitaire mixte et adapté pour les personnes à mobilité réduites, 10. Réaménagement d'une douche adaptée pour les personnes à mobilité réduite, 11. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées, 12. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes.	3. Remplacement du tapis brosse, en fibre de coco, existant par un tapis de sol conforme, Agrandissement du conservatoire avec l'aménagement du bâtiment qui abritait l'ancien accueil de l'Hotel de Ville. 13. Création d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite dans la batiment "Extension Conservatoire) 14. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au RDC, 15. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au R+1 16. Aménagement du point d'information jeunesse accessible au public avec la création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite, 17. 2. Mise en place de flashes lumineux destinés à rendre l'alarme perceptible aux malentendants à la Ludothèque,	1. Mise en conformité de la rampe et de l'escalier d'accès au parc de l'HDV (côté parking de l'église) 2. Remplacement de la porte d'entrée principale par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm, 4. Sécurisation des escaliers intérieur et extérieur existants (MC, BEV, ... etc.), 5. Remplacement de la porte d'accès à l'auditorium par une porte tiercée avec un vantail de largeur mini de 90cm, 6. Remplacement de la porte d'accès à la salle de danse par une porte tiercée avec un vantail de largeur mini de 90cm, 7. Réaménagement du sas d'accès à la salle de danse pour les personnes à mobilité réduite, 8. Création d'une rampe conforme (type rampe à tiroir) pour accéder à la salle de danse, 9. Création d'un sanitaire mixte et adapté pour les personnes à mobilité réduites, 10. Réaménagement d'une douche adaptée pour les personnes à mobilité réduite, 11. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées, 12. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes.	13. Création d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite dans la bâtiment "Extension Conservatoire)	Sanitaire PMR créée

ACCESSIBILITE : AGENDA D'ACCESSIBILITE 2016 - 2018 - LE SUIVI DES ACTIONS ET TRAVAUX REALISES au 24 MARS 2022.

BATIMENT			SUIVI Ad'Ap			Ascenseur	Sanitaire PMR
Désignation	Adresse	ACTIONS A MENER (Base AdAp approuvé en Janvier 2016 par arrêté du 19 janvier 2016)	ACTIONS REALISEES	ACTIONS RESTANTES A FAIRE			
27	Bât. CULTURELS 26 - Salle d'exposition	PLACE DU 8 MAI 1945	1. Mise en conformité de la rampe et de l'escalier d'accès au parc de l'HDV (côté parking de l'église) "Idem Site n° 25) 2. Remplacement de la porte d'accès par l'extérieur par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm. 3. Création d'une rampe conforme (type rampe à tiroir) pour accéder à la salle d'exposition. 4. Remplacement du tapis brosse existant par un tapis de sol conforme.	4. Remplacement du tapis brosse existant par un tapis de sol conforme.	1. Mise en conformité de la rampe et de l'escalier d'accès au parc de l'HDV (côté parking de l'église) "Idem Site n° 25) 2. Remplacement de la porte d'accès par l'extérieur par une porte avec un vantail de largeur mini de 90cm. 3. Création d'une rampe conforme (type rampe à tiroir) pour accéder à la salle d'exposition.	SO	NON
28	Divers 27 - Salle Schoelcher	71 AVENUE CHARLES DE GAULLE	1. Création d'une place de stationnement pour personne à mobilité réduite, 2. Remplacement du tapis brosse existant par un tapis de sol conforme, 3. Création d'un sanitaire mixte et adapté pour les personnes à mobilité réduites.	1. Création d'une place de stationnement pour personne à mobilité réduite,	2. Remplacement du tapis brosse existant par un tapis de sol conforme, 3. Création d'un sanitaire mixte et adapté pour les personnes à mobilité réduites.	SO	NON
29	Bât. CULTURELS 28 - Salle René Char	RUE DE LA MONTAGNE	1. Remplacement du tapis de sol existant, 2. Création d'un sanitaire adapté en regroupant les deux WC existants, 3. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 4. Création d'une rampe d'accès devant la porte extérieure et d'accès au terrain du plateau d'évolution.	1. Remplacement du tapis de sol existant,	2. Création d'un sanitaire adapté en regroupant les deux WC existants, 3. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 4. Création d'une rampe d'accès devant la porte extérieure et d'accès au terrain du plateau d'évolution.	SO	NON
30	Bât. CULTURELS 29 - Cinéma Truffaut	2 RUE DE L'ECOLE	1. Remplacement de la grille du caniveau du côté de la rampe d'accès. 2. Sécurisation des marches d'escalier extérieur. 3. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs, 4. Mise en place d'une main courante sur l'escalier du hall d'entrée, 5. Mise en place d'un garde-corps autour l'espace détente existant, (mise à niveau du sol dans le cadre d'agrandissement) 6. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes.	1. Remplacement de la grille du caniveau du côté de la rampe d'accès. 2. Sécurisation des marches d'escalier extérieur. 4. Mise en place d'une main courante sur l'escalier du hall d'entrée, 7. Création d'une nouvelle entrée publique, accessible aux personnes à mobilité réduite, 8. Aménagement d'une banque d'accueil conforme au personne à mobilité réduite, 9. Création de 6 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite à l'intérieur de la salle 1 rénovée. 11. Création de 2 nouvelles places de stationnement PMR. 12. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées. 123 Mise en place de la signalétique (pictogramme « S3A symbole d'Accueil, d'Accompagnement et d'Accessibilité dans les établissements recevant du public suivants :	3. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs, 6. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes.	SO	OUI
31	Bât. CULTURELS 30 - Maison des Jeunes et de la Culture	18 RUE P. MENDES France	Le bâtiment va être démol.	Le bâtiment démol.			
32	Divers 31 - Paroisse Saint Etienne	PLACE DE L'EGLISE	1. Amélioration de la signalétique.	1. Amélioration de la signalétique. 2. Création d'une nouvelle place de stationnement pour personne à mobilité réduite sur le parking de l'église 3. Réfection des éclairages de la nef et du chœur, 4. création d'une alarme incendie dans le cadre du projet de restauration.		SO	SO
33	Administration 32 - Hôtel de ville et bâtiment accueil*	PLACE DU 8 MAI 1945	situé dans un périmètre monument historique) Demande de dérogation pour la non-crétion d'un ascenseur.	1. Création d'un Élévateur pour personnes à mobilité réduite dans la bâtiment "Extension Conservatoire/ ancien accueil de l'Hotel de ville) 2. création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au RDC, 3. création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite au R+1, ----- Aménagement d'un cité administrative, accessible, au 31 Av Pierre Brossolette 4. Regroupement de différents services de la ville au sein de l'immeuble « LE SIGNAL » avec la création de la cité administrative avec : 5. Mise en conformité des deux ascenseurs pour accueillir des personnes à Mobilité Réduite, 6. Mise en place d'un message vocal pour indiquer la 'étage de l'accueil du public (guichet unique) 7. Mise en place de bande de guidage contrastée pour orienter les personnes déficientes visuelles vers l'accueil du public (guichet unique) 8. Création d'un guichet unique et d'une banque d'accueil accessible aux personnes à mobilité réduite, 9. Mise en place d'une signalétique contrastée, pour personnes mal voyantes, sur le vitrage du guichet unique, 10. La création des sanitaires pour personne à mobilité réduite sur chaque étage,	1. Création d'un Élévateur pour personnes à mobilité réduite dans la bâtiment .		Sanitaire PMR crée
34	Administration 33 - Direction des services techniques	RUE VERTE	1. Mise en conformité de la banque d'accueil pour recevoir du public en fauteuil roulant.	Le bâtiment ne fait plus partie du patrimoine de la ville (vendu).		SO	NON
35	Administration 34 - Point d'accès au droit, Service prévention	6/8 RUE O. BEAUREGARD	locaux fermés à la rédaction de l'Ad'Ap.	Locaux cédé à la PMI (département)		SO	NON
36	Administration 35 - Police Municipale	31 PLACE DE LA LIBERATION	Locaux fermés. Les locaux de la police municipal ont démenagés, lors de la rédaction de l'Ad'Ap au 25 rue Pasteur (voir Alliance et prévention)	1. Le RDC est accessible au Public, 2. Les locaux disposent d'un sanitaire pour personne à mobilité réduite au RDC.		SO	OUI
37	Divers 36 - Maison de l'emploi					SO	SO
38	Administration 37 - Service Culturel, CDL*	7 RUE OLLIVIER BEAUREGARD	1. Sécurisation des marches de l'escalier intérieur.	Le bâtiment, en location, ne fait plus partie du patrimoine de la Ville.		SO	NON
39	Divers 38 - Salle à la roue	PLACE DU 8 MAI 1945	1. Mise en conformité de l'accès par le parking de l'HDV, 2. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés, 3. Aménagement de l'accès au sanitaire adapté existant, 4. Remplacement du tapis de sol existant, 5. Remplacement de la porte d'accès à la salle par une porte avec 1 vantail à 90cm de large ou baliser l'accès latéral, 6. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Mise en conformité de l'accès par le parking de l'HDV, 2. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés, 3. Aménagement de l'accès au sanitaire adapté existant, 4. Remplacement du tapis de sol existant, 5. Remplacement de la porte d'accès à la salle par une porte avec 1 vantail à 90cm de large ou baliser l'accès latéral, 6. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Mise en conformité de l'accès par le parking de l'HDV, 5. Remplacement de la porte d'accès à la salle par une porte avec 1 vantail à 90cm de large ou baliser l'accès latéral, 6. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	OUI
40	Divers 39 - Restaurant du personnel	PLACE DU 8 MAI 1945	1. Remplacement de la porte d'accès par une porte tiercée avec 1 vantail de 90cm de large, 2. Remplacement de la porte d'accès au sanitaire par une porte avec 1 vantail de 90cm de large, 3. Aménagement d'un sanitaire adapté, 4. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 5 Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	2. Remplacement de la porte d'accès au sanitaire par une porte avec 1 vantail de 90cm de large, 3. Aménagement d'un sanitaire adapté, 4. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 6 Réfection du seuil d'entrée principale pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite.	1. Remplacement de la porte d'accès par une porte tiercée avec 1 vantail de 90cm de large, 5 Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	Sanitaire PMR crée
41	Sport 40 - Gymnase du parc	AVENUE DE CARLET	1. Prévoir la création d'une place de stationnement PMR dans le parking public des écoles avec le réaménagement d'une pente conforme entre le parking et le gymnase, 2. Remplacement de la porte d'accès principale par une porte tiercée avec 1 vantail à 90cm de large, 3. Remplacement de la porte d'accès aux vestiaires par une porte tiercée avec 1 vantail à 90cm de large, 4. Remplacement des portes d'accès aux douches par des portes tiercées avec 1 vantail à 90cm de large, 5. Création d'un sanitaire PMR à l'entrée principale en réaménageant des sanitaires existants, 6. Réaménagement des accès aux vestiaires Garçon et Filles, 7. Remplacement de la porte d'accès à la salle multisport par une porte tiercée avec vantail à 90cm, 8. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés. 9. Mise en place d'un siège avec une barre d'appui dans les douches existantes, 10. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	1. Prévoir la création d'une place de stationnement PMR dans le parking public des écoles avec le réaménagement d'une pente conforme entre le parking et le gymnase,	2. Remplacement de la porte d'accès principale par une porte tiercée avec 1 vantail à 90cm de large, 3. Remplacement de la porte d'accès aux vestiaires par une porte tiercée avec 1 vantail à 90cm de large, 4. Remplacement des portes d'accès aux douches par des portes tiercées avec 1 vantail à 90cm de large, 5. Création d'un sanitaire PMR à l'entrée principale en réaménageant des sanitaires existants, 6. Réaménagement des accès aux vestiaires Garçon et Filles, 7. Remplacement de la porte d'accès à la salle multisport par une porte tiercée avec vantail à 90cm, 8. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés, 9. Mise en place d'un siège avec une barre d'appui dans les douches existantes, 10. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.	SO	NON

ACCESSIBILITE : AGENDA D'ACCESSIBILITE 2016 - 2018 - LE SUIVI DES ACTIONS ET TRAVAUX REALISES au 24 MARS 2022.

BATIMENT			SUIVI Ad'Ap			Ascenseur	Sanitaire PMR
	Désignation	Adresse	ACTIONS A MENER (Base AdAp approuvé en Janvier 2016 par arrêté du 19 janvier 2016)	ACTIONS REALISEES	ACTIONS RESTANTES A FAIRE		
42	Sport	41 - Gymnase Pierre de Coubertin 25 RUE PASTEUR	1.-Création d'une place de stationnement PMR à proximité du gymnase; 2.-Création d'une rampe d'accès devant la porte principale avec un palier de repos; 3.-Rabaisser la sonnette existante à une hauteur entre 90cm et 130 cm; 4.-Remplacement du tapis brosse en fibre de coco de fente; 5.-Création d'un sanitaire PMR à la place des deux sanitaires de l'entrée ou du côté du club VCBS; 6.-Remplacement des deux portes d'accès aux WC existants par des portes à vantail de 90cm; 7.-Mise en conformité des douches existantes; 8.-Remplacer les portes CF (coupe-feux) d'accès à la salle omnisport et la porte de sortie de secours du côté du local VCBS par des portes tiercées avec 1 vantail de 90cm de large; 9.-Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.	Le bâtiment ne fait plus partie du patrimoine de la ville (démoli).		SO	NON
43	Sport	42 - Local VCBS 25 RUE PASTEUR	1. Création d'une rampe d'accès conforme, 2. Amélioration de la signalétique.	Le bâtiment ne fait plus partie du patrimoine de la ville (démoli).		SO	NON
44	Sport	43 - Complexe des Chardonnerets* RUE PIERRE MENDES France	1. Mise en conformité de la place de stationnement existante, 2. Réaménagements des accès aux vestiaires Garçon et Filles, 3. Remplacement des deux portes d'accès aux vestiaires par des portes à vantail de 90cm, 4. Sécurisation des escaliers intérieurs existants, 5. Rabaissement du trottoir devant l'entrée principale, 6. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.	1. Mise en conformité de la place de stationnement existante,	2. Réaménagements des accès aux vestiaires Garçon et Filles, 3. Remplacement des deux portes d'accès aux vestiaires par des portes à vantail de 90cm, 4. Sécurisation des escaliers intérieurs existants, 5. Rabaissement du trottoir devant l'entrée principale, 6. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.	Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	OUI
45	Sport	44 - Salles associatives-Basket club - Cercle d'escrime RUE PIERRE MENDES France	1. Création d'une rampe d'accès conforme et commune au basket club et local bouliste, 2. Mise en conformité des sanitaires existants.	2. Mise en conformité des sanitaires existants.	1. Création d'une rampe d'accès conforme et commune au basket club et local bouliste,	SO	OUI
46	Sport	45.1 - Complexe Jesse Owens - Gymnase RUE DE L'EUROPE	1. Création d'un sanitaire PMR coté salle de gym.	2. Réfection complète de la rampe d'accès à la salle de tennis de table	1. Création d'un sanitaire PMR coté salle de gym.	SO	OUI (agora) NON (vesti.)
47	Sport	45.2 - Complexe Jesse Owens - Tennis RUE DE L'EUROPE	1. Sécurisation des escaliers d'accès aux terrains de tennis (côté du club house rugby), 2. Sécurisation de l'escalier d'accès à l'étage (salle de réunion) 3. Création d'un sanitaire PMR coté salle de gym, 4. Mise en place d'un monte-handicapé pour l'accès au club house rugby du 1er étage, 5. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés (signaler le sanitaire PMR coté salle Agora).	3. Un sanitaire pour personne à mobilité réduite est créé coté salle Agora.	1. Sécurisation des escaliers d'accès aux terrains de tennis (côté du club house rugby), 2. Sécurisation de l'escalier d'accès à l'étage (salle de réunion) 3. Création d'un sanitaire PMR coté salle de gym, 4. Mise en place d'un monte-handicapé pour l'accès au club house rugby du 1er étage, 5. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés (signaler le sanitaire PMR coté salle Agora).	SO	Sanitaire PMR crée
48	Sport	45.3 - Complexe Jesse Owens - Rugby RUE DE L'EUROPE	1. création d'un monte Handicapé (1 étages) "inclus dans la liste du bâtiment 45.2"		1. création d'un monte Handicapé (1 étages) "inclus dans la liste du bâtiment 45.2"	Prévoir la création d'un monte Handicapé (1 étages) Demande de dérogation ascenseur à faire.	NON

ACCESSIBILITE : AGENDA D'ACCESSIBILITE 2016 - 2018 - LE SUIVI DES ACTIONS ET TRAVAUX REALISES au 24 MARS 2022.

BATIMENT			SUIVI Ad'Ap			Ascenseur	Sanitaire PMR
Désignation	Adresse	ACTIONS A MENER (Base AdAp approuvé en Janvier 2016 par arrêté du 19 janvier 2016)	ACTIONS REALISEES	ACTIONS RESTANTES A FAIRE			
49 Sport	45.4 - Complexe Jesse Owens - Piscine	RUE DE L'EUROPE	<p>1. Douches H et F : Prévoir la pose d'une barre d'appui + pose d'un siège relevable + barre d'appui</p> <p>2. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.</p> <p>3. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.</p>	<p>4. Sécurisation des escalier d'accès au bâtiment.</p> <p>2. Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.</p> <p>4. Remplacement du siège de mise à l'eau des personnes à mobilité réduite.</p>	<p>1. Douches H et F : Prévoir la pose d'une barre d'appui + pose d'un siège relevable + barre d'appui</p> <p>3. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.</p>	SO	OUI
50 Divers	46 - Locaux Alliance Prévention	25 RUE PASTEUR	Alliance Prévention a déménagé lors de la rédaction de l'Ad'Ap.	<p>Le bâtiment est aménagé en "ERP Police municipale avec des locaux d'archives aux sous-sol"</p> <p>1-Amélioration de la signalétique et mise en place des pictogrammes adaptés.</p> <p>2.. Installation de Flash lumineux dans les sanitaires pour permettre la perceptibilité de l'alarme incendie par les personnes handicapées pouvant se trouver isolées.</p> <p>3. Création d'un élévateur pour personne à mobilité réduite.</p>		SO	OUI
51 Divers	47 - Centre Médical - domaine du château	AVENUE DE CARLET		<p>1. Mise en conformité de l'ensemble du local.</p> <p>2. Création d'un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite.</p>		SO	OUI
52 Divers	48 - Maison des associations*	10 RUE O. BEAUREGARD	<p>1. Sécurisation de l'escalier d'accès extérieur.</p> <p>2. Mise en conformité du seuil de la porte d'accès principale,</p> <p>3. Remplacement du tapis de sol existant,</p> <p>4. Création d'un sanitaire adapté,</p> <p>5. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs,</p> <p>6. Remplacement des portes intérieures par des portes de 90 cm de passage.</p>		<p>1. Sécurisation de l'escalier d'accès extérieur,</p> <p>2. Mise en conformité du seuil de la porte d'accès principale,</p> <p>3. Remplacement du tapis de sol existant,</p> <p>4. Création d'un sanitaire adapté,</p> <p>5. Sécurisation des marches des escaliers intérieurs,</p> <p>6. Remplacement des portes intérieures par des portes de 90 cm de passage.</p>	<p>Prévoir la création d'un ascenseur (2 étages)</p> <p>Demande de dérogation ascenseur à faire.</p>	Sanitaire PMR créée
53 Centre de Loisirs/Jeunesse	49 - Espace Nelson Mandela	37/39 FONTAINE AUGERE		<p>1. Création d'une place de stationnement pour personne à mobilité réduite,</p> <p>2. Création d'un ascenseur et un aménagement extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite.</p> <p>3. Création d'une rampe d'accès accessible aux personnes à mobilité réduite,</p> <p>4. Création d'un sanitaire pour personnes à mobilité réduite</p>		Crée	OUI
54 Petite enfance	50 - Micro-crèche du château	AVENUE DE CARLET		<p>1. Mise en conformité PMR de l'établissement</p> <p>2. Mise en place de flashes lumineux destinés à rendre l'alarme perceptible aux malentendants à la Ludothèque.</p>		SO	OUI